

**Brzeźnio, dn. 07.07.2009r.**

**Nz. R-341/6/09**

**Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Modernizacja – przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźniu”**  
jako część I zadania inwestycyjnego pn.:  
**„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio”.**

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, które wpłynęło do Urzędu gminy w Brzeźniu udziela wyjaśnień do treści SIWZ.

- 1) Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę przewidzianych w dokumentacji technicznej rurociągów technologicznych wykonanych ze stali nierdzewnej na rurociągi wykonane z PE zgrzewanego? Zastosowanie rurociągów z PE nie wpłynie na technologię uzdatniania wody (ani jej jakość), a pozwoli znacząco obniżyć koszt inwestycji.

***Odpowiedź***

***Zamawiający nie dopuszcza zmiany przewidzianych w dokumentacji technicznej rurociągów technologicznych wykonanych ze stali nierdzewnej na rurociągi wykonane z PE zgrzewanego.***

**Powyższą informację należy uwzględnić ustalając cenę zamówienia.**

Wójt Gminy  
/-/ mgr Dorota Kubiak  
Kierownik Zamawiającego