

### Legenda

- 1 – istn. złącze kablowo-pomiarowe dla zasilania Zespołu Szkół w Brzeźniu  
+ proj. złącze kablowe typu ZK-1/F zasilane zalicznikowo
- 2 – proj. ostona DVK75
- 3 – proj. ostona SRS75, przecisk, L=7m
- 4 – proj. wewnętrzne, zalicznikowe przyłącze kablowe typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, L= 115 / 127 m
- 5 – proj. szafka zabezpieczeniowo-sterownicza oświetlenia boiska (SZ-S)
- 6 – proj. słup oświetlenia boiska, R<30Ω
- 7 – proj. kabel typu 2 x YAKXS 4x16mm<sup>2</sup> zasilania ośw. boiska strona wschodnia
- 8 – proj. kabel typu 2 x YAKXS 4x16mm<sup>2</sup> zasilania ośw. boiska strona zachodnia
- 9 – istn. boisko sportowe wielofunkcyjne

- 1 - istn. złącze kablowo-pomiarowe dla zasilania Zespołu Szkół w Brzeźniu  
+ proj. złącze kablowe typu ZK-1/F zasilane zalicznikowo
- 2 - proj. ostoja DVK75
- 3 - proj. ostoja SRS75, przecisk, L=7m
- 4 - proj. wewnętrzne, zalicznikowe przyłącze kablowe typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, L= 115 / 127 m
- 5 - proj. szafka zabezpieczeniowo-sterownicza oświetlenia boiska (SZ-S)
- 6 - proj. słup oświetlenia boiska, R<30Ω
- 7 - proj. kabel typu 2 x YAKXS 4x16mm<sup>2</sup> zasilania ośw. boiska strona wschodnia
- 8 - proj. kabel typu 2 x YAKXS 4x16mm<sup>2</sup> zasilania ośw. boiska strona zachodnia
- 9 - istn. boisko sportowe wielofunkcyjne

Załącznik do decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę z dnia 13.12.2013 r. znak. AB.6440.853.20

ZWERYFIKOWANO POZYTYWNE  
PROJEKT BUDOWLANY  
Główny Specjalista  
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Jerzy Wojtozak

[illegible]

inż. Wojciech Proszewski

Data:

opracowanie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		KERG 1423-88/2012
skrajność		Bronisławów dz. 108/19, 108/10, 542
punkt ewidencyjny	identyfikator	101404_2
	nazwa	Gmina Brzeźnio
punkt ewidencyjny	identyfikator	101404_2.0003
	nazwa	Bronisławów
skala mapy		1: 500
rodzaj układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 1960
opisanie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
opis i opis obiektów projektowanych		___ rodzaj obiektu - numer uzgodnienia ___
opis i informacje o służebnościach gruntowych, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie gruntów, położonych w granicach projektowanej inwestycji		brak
opis i symbol konturu użytku gruntowego, który jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków		brak
data aktualizacji		2012.08.13

**Legenda**

- 1 - istn. złącze kablowo-pomiarowe dla zasilania  
+ proj. złącze kablowe typu ZK-1/F zasilania
- 2 - proj. ośłona DVK75
- 3 - proj. ośłona SRS75, przecisk, L=7m
- 4 - proj. wewnętrzne, zalicznikowe przyłącze k
- 5 - proj. szafka zabezpieczeniowo-sterownicza
- 6 - proj. słup oświetlenia boiska, R<30Ω
- 7 - proj. kabel typu 2 x YAKXS 4x16mm<sup>2</sup> zasilania
- 8 - proj. kabel typu 2 x YAKXS 4x16mm<sup>2</sup> zasilania
- 9 - istn. boisko sportowe wielofunkcyjne

**STAROSTWO POWIATOWE W SIERADZU**  
**ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH**

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1038 i Nr 120, poz. 1260) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

projektowanej energetycznej kablowej dla zasilania boiska sportowego w Promisławowie ul. Rybkowa dz. 108/10, 108/19, 108/24 gm. Przechyły.

Wrazie zastrzeżeń i uwag, które mogą być zgłoszone przez zainteresowane strony, przed wyrażeniem opinii, niniejszym dokumentem jest wyrażenie zgodności na warunkach określonych w projekcie.

Opinia została wyrażona po przeanalizowaniu projektu i uwzględnieniu uwag, które zostały zgłoszone przez zainteresowane strony.

Hr opinii: 09.10.2012 z dnia: 09.10.2012

Sieradz dnia: 09.10.2012.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

inż. Wojciech Proszewski