

RBT

AC-25/0,03
 $\Delta I=30\text{mA}$, $I_n=25\text{A}$

A-25/0,03
 $\Delta I=30\text{mA}$, $I_n=25\text{A}$

AC-25/0,03
 $\Delta I=30\text{mA}$, $I_n=25\text{A}$

AC-25/0,03
 $\Delta I=30\text{mA}$, $I_n=25\text{A}$

AC-25/0,03
 $\Delta I=30\text{mA}$, $I_n=25\text{A}$

NH-00
63AgG

25AgG

20AgG

20AgG

20AgG

C63
3xZ-L/G

BR
160A

200A
PE

Q0
TN-S

YKY5x70mm²

Z RG

C10

B10

B10

B10

B16

B16

C16

C16

wg odrębnego schematu

wg odrębnego schematu

YDY3x2,5mm²/RVKL pt

YDY3x2,5mm²/RVKL pt

YDY3x1,5mm²/korytko/RVS21/n.t.

YDY3x1,5mm²/korytko/RVS21/n.t.

YDY3x1,5mm²/korytko/RVS21/n.t.

YDY3x2,5mm²/korytko/RVS21/n.t. Obwód nr G1

YDY3x2,5mm²/korytko/RVS21/n.t. Obwód nr G2

YDY3x2,5mm²/korytko/RVS21/n.t. Obwód nr G3

YDY5x2,5mm²/korytko/RVS28/n.t. Obwód nr G4

YDY5x2,5mm²/korytko/RVS28/n.t. Obwód nr G4

YDY3x2,5mm²/korytko/RVS21/n.t.

YDY3x2,5mm²/korytko/RVS21/n.t.

YDY3x2,5mm²/korytko/RVS21/n.t.

YDY3x1,5mm²/RVS21/n.t.

YKSLY3x1,5mm²/RVS21/n.t.

YLY5x35mm²/korytko/

rezerwa

YKY5x4mm²/korytko/RVS nt/pt

YKY5x4mm²/korytko/RVS nt/pt

YKY3x4mm²/korytko/RVS nt/pt

System alarmowy
szafka CA

Punkt dystrybucji PD1

Oświetlenie w budynku

Oświetlenie w budynku

Oświetlenie w budynku

REZERWA

Gniazdo 1-faz
Termia 1,5kW

Gniazda 1-faz

Gniazda 1-faz

Zestaw gniazd 3-faz, 1-faz

Zestaw gniazd 3-faz, 1-faz

Grzejniki 1000W+500W+500W

Grzejniki 1000W+500W+500W

Grzejniki 500W+500W+500W

Wentylator ścienny 1-faz
W3

KS3

SZS Szafka zasilająco-sterownicza

Szafka sitopiaskownika
(dostarczana kompletnie wraz z okablowaniem
i niezbędnym wyposażeniem)

Szafka prasy taśmowej
(dostarczana kompletnie wraz z okablowaniem
i niezbędnym wyposażeniem)

SZ Szafka zaworów

Pz =71,2kW k=0,5

Psz =35,6kW

SZYBKIE WYŁĄCZENIE

TN-S

