

# **TAB. NR 2 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ**

## **Oznaczenia:**

Rt	– rzędna terenu,
Rwyl	– rzędna wylotu kanału,
Rwl	– rzędna wlotu kanału,
Rwd	– rzędna wlotu przyłącza kanalizacyjnego lub dopływu,
Dwd	– średnica przyłącza lub dopływu,
$\alpha$	– oznaczenie kąta wlotu kanału,
$\alpha d$	– oznaczenie kątów dopływów i przyłączy,
Bet	- studzienki betonowe
TS	- studzienki z tworzywa sztucznego
C	- właz klasy C-250 kN
D	- właz klasy D-400 kN
B	- właz klasy B-125 kN

Wykaz studzienek kanalizacji sanitarnej – KANAŁ K2														
Lp	Nr studni	Rt	Rwyl	Rwl	Rwd	Rwd-Rwyl	α	αd	Dwd	H=Rt-Rwyl	Średnica wl/wyl	Typ wjazdu	Średnica studni	Materiał
		m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	m	°	°	mm	m	mm		mm	
1.	S2.66	168,35	165,46	165,46	-	0,05	174	-	-	2,89	200/200	B	600	TS
2.	S2.67	168,31	165,66	165,7	165,66	0,00	90	269	200	2,65	200/200	D	1000	Bet.
3.	S2.76	168,40	165,74	165,74	165,79	0,05	270	147	160	2,66	200/200	C	600	TS
					165,74	0,00		180	200					
Wykaz studzienek kanalizacji sanitarnej – KANAŁ K2.7														
4.	S2.68	168,36	165,74	165,7	165,79	0,05	180	90	160	2,62	200/200	D	1000	Bet.
					166,97	1,23		270	160					
5.	S2.69	168,40	165,82	165,82	166,80	0,98	180	270	160	2,58	200/200	D	600	TS
6.	S2.70	168,45	165,88	165,9	166,88	1,00	90	180	160	2,57	200/200	D	600	TS
7.	S2.71	168,53	166,02	166,02	166,02	0,00	180	270	200	2,51	200/200	D	1000	Bet.
8.	S2.74	168,70	166,47	166,5	166,47	0,00	92	180	200	2,23	200/200	D	600	TS
					166,52	0,05		270	160					
9.	S2.75	168,70	166,65	166,7	166,70	0,05	265	169	160	2,05	200/200	D	1000	Bet.
Wykaz studzienek kanalizacji sanitarnej – KANAŁ K2.7.1														
10.	S2.72	168,63	166,51	166,5	167,40	0,89	180	270	160	2,12	200/200	D	1000	Bet.
11.	S2.73	168,59	166,75	166,8	166,80	0,05	180	90	160	1,84	200/200	D	1000	Bet.