Gmina Brzeźnio
Profil kanału grawitacyjnego sanitarnego K5cz.2- I etap

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoze 20 cm podsypką, układaną na geowłóknine.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.



DFE EKORAJ Sp. z o.o.	50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1, tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96
Projektował(a):	mgr inż. Joanna Ochonczenko, 9/98
Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska
Inwestor:	Gmina Brzeźnio, ul. Wrzosowa 44, 98-275 Brzeźnio
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Bronisławów,
Branża:	SANITARNA
Nazwa rysunku:	Profil kanału grawitacyjnego sanitarnego K5cz.2 - I etap
Data	05.2014
Skala	1:100 / 1:500
Nr rys.	5