Gmina Brzeźnio
Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1.2- I etap



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
50-155 Wrocław, ul. Purkyńego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Projektował: mgr inż. Joanna Ochonczenko
Opracował: mgr inż. Magdalena Jędrzejewska

Inwestor: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości: Brzeźnio/Bronisławów.

Branża: SANITARNA

Nazwa rysunku: Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1.2 - etap I

Data	Skala	Nr rys.
05.2014	1:100/500	14