Gmina Brzeźnio
Profil rurociągu grawitacyjnego-etap II



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych należyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych należyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

EKORAJ	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 55-010 Miłoszyce, ul. Pokoleniowa 1 tel. 071 342 82 00, fax. 071 342 03 94
Projektował:	mgr inż. Joanna Ostrowicka
Sprawdził:	mgr inż. Magdalena Jabłkowska
Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wojska 44 66-215 Brzeźnio	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Brzeźnianka,
Branża: KANALIZACJA	Nazwa rysunku: Profil rurociągu grawitacyjnego kanał K2 - etap II
	Data: 05.2014
	Skala: 1:1000 / 1:100
	Nr rys. 9