

Gmina Brzeźnio
Profile kanałów grawitacyjnych deszczowych: Kd2 i Kd2.1- I etap

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych natożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych natożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii III – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.	05-2014
05-270 Mińsk Maz. ul. Pułtuska 2 tel.: 071 342 62 05, fax.: 071 342 05 96	
Projektował: mgr inż. Joanna Dmowowska	3/09
Sprawdził: mgr inż. Magdalena Jędrzejewska	
Kierownik: mgr inż. Katarzyna Sobru	116/10/DUM
Kierownik: mgr inż. Sławomir Błoszicko; ul. Wspólna 44 pok.215 Warszawa	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Brzeźnio-Kolonia
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profile kanałów grawitacyjnych deszczowych Kd2 i Kd2.1 - etap I
	Nr rys. 16