


Brzeźno 16.04.2014.

DFE EKORAJ Sp. z o. o.
Ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

Nz.: R.7033.09.2014

Odpowiadając na wniosek złożony w tut. Urzędzie Gminy w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie kanalizacji deszczowej określamy:
w ul. Św. Idziego/Topolowej, należy dokonać wpięcia kanałem Ø 315 ze spodziewanym przepływem w ilości 50 l/s do istniejącej kanalizacji deszczowej w dz. 521 obręb Brzeźno, rz. wpięcia 164,95 m. n. p. m
w ul. Wspólnej/Szkolnej/Osiedlowej, należy dokonać wpięcia kanałem Ø 315 ze spodziewanym przepływem w ilości 37 l/s poprzez nowo projektowaną studzienkę do istniejącego kanału kanalizacji deszczowej w dz. 670/1 obręb Brzeźno, rz. wpięcia 165,86 m. n. p. m
w ul. Wspólnej/Osiedlowej/Spacerowej/ Pogodnej/Słonecznej, należy dokonać wpięcia kanałem Ø 400 ze spodziewanym przepływem w ilości 60 l/s do istniejącego rowu w dz. 157/1 obręb Bronisławów, rz. wpięcia 165,80 m. n. p. m
oraz
przebudowy sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ul. Spacerowej z zachowaniem średnicy Ø 160 zgodnie z załącznikami graficznymi.

Z up. Wójta Gminy

mgr Grzegorz Pokrąkowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. DFE EKORAJ Sp. z o. o.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław
2. a/a.