Gmina Brzeźnio
Profil kanału grawitacyjnego sanitarnego K4 - II etap, podetap 2



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.	50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1, tel. 071 342 82 00, fax. 071 342 09 96
Projektowało:	mgr inż. Joanna Ochnoniemiec — sr98
Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska
Inwestor:	Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 95-270 Brzeźnio
Branża:	SANITARNA
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeziny-Stawiska,
Nazwa rysunku:	Profil rurek grawitacyjnego sanitarnego K4 - II etap, podetap 2
Data:	11.2014
Skala:	1:100 / 1:500
Nr rys.	7