




PS-Oczyszczalnia / 1500 / 5730 / 2x125 / 140 / 6R1,5,5,5




POMPOWNIA  
P-oczyszczalnia  
Brzeźno

Rurociąg tłoczny DN 125 wychodzi NA ZEWNĄTRZ pompowni około 50cm i zakończony jest kolierzem lutowym .  
Przebiega szczelnie jest osadzane w trakcie montażu wyposażenia wewnętrznego pompowni.



Ponadto w skład dostawy wchodzi komplet wszystkich elementów koniecznych do prawidłowego montażu funkcjonowania przepompowni takich jak:  
- zestaw montażowy: śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.,  
- kolnierze łączeniowe,  
- kable zasilające i sterownicze,  
- połączenia wyrównawcze wszystkich elementów metalowych,  
W zakresie dostawy przepompowni jest rozruch.

18	Szafka sterowniczo - zasilająca	1	
17	Drabinka	1	AlSI 304
16	Pomost technologiczny z kratą otwieraną z powierzchni terenu	1	AlSI 304
15	Sonda hydrostatyczna i pływakowy regulator poziomu cieczy	1	
14	Kominek wentylacyjny □ 110 z biofiltrem	2	PVC
13	Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp	2	AlSI 316
12	Prowadnice pomp	2	AlSI 304
11	Wspólny kolektor tłoczny	1	AlSI 304
10	Rurociągi tłoczne pomp	2	AlSI 304
9	Zawór odcinający - miękkouszcz,	3	Żeliwo
8	Zawór zwrotny, kulowy	2	Żeliwo
7	Kolano stopowe sprzęgające	2	Żeliwo
6	Deflektor na wlocie	1	AlSI 304
5	Pokrywa włazu, prostokątna na wymiar, typu ciężkiego	1	AlSI 304
4	Pokrywa zbiornika	1	Beton C35/45
3	Przepliwornierz elektromagnetyczny Mag 5100W z przetwornikiem MAG5000 umieszczonym w sterowniczy pompowni i okablowaniem 10m bpo przepliwornierza podano przykładowo, można zastosować urządzenie innego Producenta o podobnych parametrach	1	
2	SLV 80.80.15.4.50D P2-1.5KW typ pompy, podano przykładowo, można zastosować pompę innego Producenta o podobnych parametrach	2	Żeliwo
1	Zbiornik przepompowni	1	Beton C35/45
Lp.	Nazwa	Ilość	Materiał



Projektowała:  
mgr inż. Joanna Ochonczenko

Opracowała:  
mgr inż. Magdalena Jędrzejewska

Sprawdziła:  
mgr inż. Katarzyna Sobko

Nazwa obiektu budowlanego:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźno oraz Bronisławów

Nazwa rysunku:  
Schemat przepompowni Poczyszcz.

Investor:  
Gmina Brzeźno  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźno

Branża:  
SANITARNA

DFE EKORAJ Sp. z o.o.  
50-155 Wrocław, ul. Pukłyńskiego 1  
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Data  
05.2014

Skala  
-----

Nr rys.  
26