


POMPOWNIA
PS-3 Brzeźno

Rurociąg tłoczny DN 80 wychodzi NA ZEWNĄ TRZ pompowni około 50cm i zakotwiczony jest kotłazem łubnym .
Przeście szczelne jest osadzane w trakcie montażu wyposażenia wewnętrznego pompowni.



Ponadto w skład dostawy wchodzi komplet wszystkich elementów koniecznych do prawidłowego montażu funkcjonowania przepompowni takich jak:
- zestaw montażowy: śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.,
- kominierze łączeniowe,
- kable zasilające i sterownicze,
- połączenia wyrównawcze wszystkich elementów metalowych,
W zakresie dostawy przepompowni jest rozruch.

18	Szafka sterowniczo - zasilająca	1	
17	Drabinka	1	AlSI 304
16	Pomost technologiczny z kratą otwieraną z powierzchni terenu	1	AlSI 304
15	Sonda hydrostatyczna i pływakowy regulator poziomu cieczy	1	
14	Kominiek wentylacyjny □ I10 z biofiltrem wyprowadzony przy granicy działki	2	PVC
13	Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp	2	AlSI 316
12	Prowadnice pomp	2	AlSI 304
11	Wspólny kolektor tłoczny	1	AlSI 304
10	Rurociągi tłoczne pomp	2	AlSI 304
9	Zawór odcinający - miękkouszcz,	3	żeliwo
8	Zawór zwrotny, kulowy	2	żeliwo
7	Kolano stopowe sprzęgające	2	żeliwo
6	Deflektor na włocie	1	AlSI 304
5	Pokrywa włazu, prostokątna na wymiar, typu ciężkiego	1	AlSI 304
4	Pokrywa zbiornika	1	Beton C35/45
3	Przeplwornierz elektromagnetyczny Mag 5100W z przetwornikiem MAG5000 umieszczonym w sterownicy pompowni i okablowaniem 10m typ pomp/podano przykładowo, można zastosować urządzenie innego Producenta o podobnych parametrach	1	
2	SLV.80.80.22.4.50D P2-2,2KW typ pompy/podano przykładowo, można zastosować pompę innego Producenta o podobnych parametrach	2	żeliwo
1	Zbiornik przepompowni	1	Beton C35/45
Lp.	Nazwa	Ilość	Materiał

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
50-155 Wrocław, ul. Pukłyńskiego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Projektowała: mgr inż. Joanna Ochoneczko

Opracowała: mgr inż. Magdalena Jedrzejewska

Sprawdziła: mgr inż. Katarzyna Sobko

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźno oraz Bronisławów

Investor:

Gmina Brzeźno
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźno

Branża:

SANITARNA

Nazwa rysunku:

Schemat przepompowni P3

Data

05.2014

Skala

Nr. rys.

28