



Brzeźnio, dn. 30.01.2013r.

## Wyjaśnienia do treści siwz

Nz. R.271.1.2013

### Dotyczy:

**„Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Rydzew ( z wyszczególnieniem Rydzew A i Rydzew B), Pustelnik (Kolonja Gozdeckie), Brzeźnio (Brzeźnio ul. Spacerowa oraz Brzeźnio – Pustelnik), Nowa Wieś (Kolonja Nowa Wieś), Barczew, Krzaki”.**

jako etap I zadania inwestycyjnego pn.:

**„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej”.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytanie, które wpłynęło do niego w dniu 25 i 28 stycznia 2013 roku.**

#### 1. Dotyczy § 14 pkt. 1 ppkt. 2) Projektu Umowy

Wnosimy o wykreślenie słów „lub usterek” znajdujących się na końcu tego ustępu. Na rynku ubezpieczeniowym nie ma polisy, która obejmowałaby ochroną powstanie wad i usterek w przedmiocie prac. Interesy Zamawiającego są zabezpieczone poprzez wprowadzenie obowiązku usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz wprowadzenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 14 pkt. 1 ppkt. 2) Projektu Umowy usuwa słowa „lub usterek”.

#### 2. Dotyczy § 14 pkt. 2 Projektu Umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający i Wykonawca mają być Beneficjentami jedynie w zakresie polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. Zwracamy uwagę na fakt, że odszkodowanie z ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej jest, co do



zasady, wypłacane poszkodowanym osobom trzecim, nie zaś Wykonawcy i Zamawiającemu (chyba, że Zamawiający będzie poszkodowanym).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający i Wykonawca mają być Beneficjentami jedynie w zakresie polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu.

3. Jakie hydranty (podziemne czy nadziemne) należy wycenić dla poszczególnych odcinków sieci wodociągowej? W kosztorysach ślepych zawarto hydranty podziemne, w projektach technicznych hydranty podziemne i nadziemne. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju hydrantu i ich ilości dla poszczególnych odcinków.

Odpowiedź:

Głównym wyznacznikiem budowy jest projekt budowlany i zgodnie z nim należy wykonać przedmiot zamówienia. Dlatego też należy uwzględnić ilości i rodzaje hydrantów określonych w projektach budowlanych.

Zamawiający informuje, że do siwz załączył nie kosztorysy ślepe lecz przedmiary robót, które stanowią jedynie element pomocniczy, o czym Zamawiający informuje na str. 8 siwz:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są wyłącznie elementem pomocniczym.”

„Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.”

**Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją treści siwz przedłuża się termin składania ofert do dnia 05 lutego 2013 roku, godz. 10.00.**

Wójt Gminy  
/-/ mgr Dorota Kubiak  
Kierownik Zamawiającego