

rynny  $\phi 150$ r. s.  $\phi 110$ 

---	PLASKOWNIK FeZn 25x4mm2
	ZŁĄCZE KONTROLNE ZE ZWODEM PIONOWYM
	Z DRUTU OCYNKOWANEGO fi 8mm2 z uziomem szpilkowym
---	DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2

Przewody odprowadzające wykonać drutem fi8 ocynkowanym  
na zewnątrz elewacji lub płaskownikiem FeZn 30x4  
w murze właściwym przykryte warstwą tynku pod warstwą ociepleniową

mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ  
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
NR EWID. 67/01/WL, 51/02/WL

**EN-WIP**  
Agnieszka Pietrzykowska

ul. Łaska 21 lok 8, 98-220 Zduńska Wola,  
tel./fax (43) 823 70 60,  
tel. 501 032 852,  
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl  
www.en-wip.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

OBIEKT:	OSP GĘSINA GĘSINA, gm. BRZEŹNIO, DZ. NR EWID 162	NR RYSUNKU:	E2
INWESTOR:	GMINA BRZEŹNIO 98-275 BRZEŹNIO, ul. WSPÓLNA 44	BRANŻA:	ELEKTRYKA
NAZWA:	WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM NA BUDYNKU OSP GĘSINA GĘSINA, gm. BRZEŹNIO, DZ. NR EWID 162	FAZA:	PB
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 67/01/WL, 51/02/WL		PODPIS:	
NAZWA RYS.:	RZUT DACHU	DATA:	STYCZEŃ 2013
		SKALA:	1:100