



BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
PRZEKRÓJ A - A
skala 1:100

- 6 PŁYTKI GRESOWE PRZEMYSŁOWE
IZOLACJA P. WILG. - FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA STROPOWA ZBIORNIKA gr. 23cm BETON B30 W8
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
- 7 PŁYTA STROPOWA ZBIORNIKA gr. 25cm BETON B30 W8
ZATARTA NA GŁADKO
- 8 WYPRAWA ELEWACYJNA
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. 10cm
PUSTAK CERAMICZNY
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
- 9 PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ gr. 8cm
PŁATWIE CIOWNIK ZIMNOGIĘTY C140x70x6
DŹWIGARY DACHOWE DWUTEOWNIK IPE 330
- 10 KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm
PODSYPKA PIASKOWO -CEMENTOWA gr. 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm gr. 15cm

BETON B30 W8 - zbiornik
BETON B25 - wieniec, belki i słupy
BETON B15 - chudy beton
STAL St0S
AIII 34GS
St3S

- 1 PŁYTA DENNA ZBIORNIKA BETON B30 WODOSZCZELNY gr. 40cm
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)
CHUDY BETON B15 gr. 15cm
ZAGĘSZCZONA POSPÓŁKA gr. 30cm
ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY

- 2 PŁYTKI GRESOWE PRZEMYSŁOWE
WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr. 5cm
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 30cm BETON B30
CHUDY BETON B15 gr. 15cm
ZAGĘSZCZONA POSPÓŁKA gr. 30cm
ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY

- 3 ŚCIANA ZBIORNIKA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

- 4 ŚCIANA ZBIORNIKA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

- 5 WYPRAWA ELEWACYJNA
STYROPIAN gr. 10cm
ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

UWAGI:
1) FUNDAMENTY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO 2xPLASTIKOL UDM 2S
2) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STAŁOWEJ ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ ZESTAWEM FARB CHLOROKAUČZUKOWYCH
3) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INST. SANITARNYCH I TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT			
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37w. 11-16 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q _{śrd} =275m ³ /d NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO			
TYTUŁ: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - PRZEKRÓJ A-A			SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR BAKA UPR.BUD.371/2000 specjalność architektoniczna	DATA: 06.2011	PODPIS:	NR RYS.: A17
OPRACOWAŁ: mgr inż. MAREK DOJKA	DATA: 06.2011	PODPIS:	NR STRONY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.WOJCIECH GAJDZISZEWSKI MBUA-7342/155/98 specjalność architektoniczna	DATA: 06.2011	PODPIS:	