Gmina Brzeżnio
Profil rurociągu grawitacyjnego-etap II



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych należyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nieuregulowanych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych należyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

Projektował:	mgr inż. Joanna Dmochowska
Sprawdził:	mgr inż. Magdalena Jakimowicz
Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Sobko

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
00-000 Miasteczko, ul. Pustynnego 1
tel. (77) 542 82 00, fax (77) 542 83 66

Inwestor: Gmina Brzeżnio ul. Wspólna 44 00-000 Brzeżnio

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźno/Brzeźnówka, gmina Brzeżnio

Nazwa rysunku: Profil rurociągu sanitarnej kanał K2 - etap II

Data: 05.2014 | Skala: 1:1000/100 | Nr rys.: 9