



Gmina Brzeźnio

Profile odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, na kanałach: K1, K1.3, K1.4 i K1.5 - II etap podetap 4

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony:
* w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podtypie piaszczystym o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoża 20 cm podsypanką, ułożoną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do $I_s=1,02$.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.
9. Rzędna wgłębia istniejącej kanalizacji wewnętrznej dopasować do rzeczywistej rzędnej

UWAGA:
W zakresie pozwolenia na budowę są odcinki sieci do granicy działek, natomiast przyłącza objęte są osobnym opracowaniem na zgłoszenie. Profile przyłączy pozostawiono ze względów technicznych.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.			
ul. Włocławska 11, 85-100 Włocławek, tel. 22 742 20 00, fax 22 742 20 01			
Projektant	mgr inż. Joanna Ochotnicka	Stwierdzenie	
Opis	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska		
Nazwa obiektu budowlanego			
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio i Brzeźnica			
Nazwa wykonawcy			
Profil wykonawcy			
Data			
11.2014			
6			