


**POMPOWNI
P1 Brzeźno**

Rurociąg tłoczny DN 125 wychodzi NA
ZEMNIA TRZ pompowni około 50cm i
zakńczony jest kolnierzem luźnym .

Przejście szczelne jest osadzone w
trakcie montażu wyposażenia
wewnętrznego pompowni.

Ponadto w skład dostawy wchodzi komplet wszystkich elementów koniecznych do prawidłowego montażu
funkcjonowania przepompowni takich jak:
- zestaw montażowy: śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.,
- kolnierze łączeniowe,
- kable zasilające i sterownicze,
- połączenia wyrównawcze wszystkich elementów metalowych,
W zakresie dostawy przepompowni jest rozruch.

18	Szafka sterowniczo - zasilająca	1	
17	Drabinka	1	AlSI 304
16	Pomost technologiczny z kratą otwieraną z powierzchni terenu	1	AlSI 304
15	Sonda hydrostatyczna i pływakowy regulator poziomu cieczy	1	
14	Kominiek wentylacyjny □ 110 z biofiltrem	2	PVC
13	Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp	2	AlSI 316
12	Prowadnice pomp	2	AlSI 304
11	Wspólny kolektor tłoczny	1	AlSI 304
10	Rurociągi tłoczne pomp	2	AlSI 304
9	Zawór odcinający - miękkouszcz,	3	żeliwo
8	Zawór zwrotny, kulowy	2	żeliwo
7	Kolano stopowe sprzęgające	2	żeliwo
6	Deflektor na wlocie	1	AlSI 304
5	Pokrywa włazu, prostokątna na wymiar, typu ciężkiego	1	AlSI 304
4	Pokrywa zbiornika	1	Beton C35/45
3	Przeplwowornierz elektromagnetyczny Mag 5100W z przetwornikiem MAC5000 umieszczonym w sterownicy pompowni i okablowaniem 10m typ przepływomierza podano przykładowo, można zastosować urządzenie innego Producenta o podobnych parametrach	1	
2	SLV 80.80.22.4.51D P2-2.2KW typ pompy podano przykładowo, można zastosować pompę innego Producenta o podobnych parametrach	2	żeliwo
1	Zbiornik przepompowni	1	Beton C35/45
Lp.	Nazwa	Ilość	Materiał

		DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Pukłyńskiego 1 tel.: 071 342 82 05; fax.: 071 342 05 96		
		Projektowała:	mgr inż. Joanna Ochonczenko	upr.nr 9/98
		Opracowała:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska	
		Sprawdziła:	mgr inż. Katarzyna Sobko	upr.nr 116/01/DUW
		Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźno oraz Bronisławów		
Inwestor: Gmina Brzeźno ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźno		Nazwa rysunku: Schemat przepompowni P1		
Branża: SANITARNA		Data 05.2014		Skala -----
				Nr rys. 27