

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz

Nz. R.271.3.2016

Dotyczy:

„Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego w dnia 19 kwietnia 2016 roku.

1. Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej gwarancji oraz rękojmi. Wymagacie Państwo gwarancji i rękojmi na okres min. 8 lat, a maksymalnie 12 lat. W projekcie budowlano-wykonawczym w pkt. 3.1. piszecie Państwo, że żywotność akumulatorów przewidziana jest na co najmniej 4-5 lat. Czy w związku z tym należy w kalkulacji przewidzieć wymianę akumulatorów w okresie 8-letnim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

Zgodnie z punktem III.2.d) siwz:

„Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania, serwisowania (zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania urządzeń, konserwacji, napraw i sprawności w tym: panel fotowoltaiczny, akumulator, kontroler, oprawa itp.) przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu (rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne oświetlenie hybrydowe).”

Zgodnie z zapisami pkt. II.3. siwz:

„Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi na wykonane roboty (materiały i robociznę, maszyny, urządzenia, aparaturę) i wady wbudowanych materiałów, urządzeń, aparatury – co najmniej 96 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji i wynosi minimum 96 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.”

2. Czy dopuszczacie Państwo turbinę wiatrową o osi poziomej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania turbiny wiatrowej o osi poziomej.

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania nie wymaga modyfikacji treści siwz.

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego