

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz

Nz. R.271.3.2016

Dotyczy:

„Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego w dnia 21 kwietnia 2016 roku.

1. Na jakiej wysokości ma być umieszczone źródło światła. Jeżeli maszt ma wysokość 10m czy należy przyjąć, że źródło światła ma być umieszczone na wysokości 8 m?

Odpowiedź:

Należy przyjąć wysokość zamocowania oprawy na słupie 7,5 m (tak jak na poglądowym rysunku słupa).

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

2. Czy dopuszczacie Państwo umieszczenie akumulatorów żelowych w szczelnej skrzyni w ziemi zamiast umieszczać je w cokole?

Odpowiedź:

Montaż akumulatorów należy wykonać zgodnie z projektem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

3. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie turbiny wiatrowej z poziomą osią obrotu ale o równoważnych parametrach jak ta przedstawiona w specyfikacji przetargowej?

Odpowiedź:

Turbinę wiatrową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania turbiny wiatrowej z poziomą osią obrotu. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

4. Czy istnieje możliwość zastosowania słupa o przekroju prostokątnym z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów konstrukcyjnych?

Odpowiedź:

Słup należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania nie wymaga modyfikacji treści siwz.

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego