

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz/ Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.4.2016

Dotyczy:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Odpowiedź:

Podłoga ma być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2009.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009?

I. Szczegółowy opis warstw podłogi sportowej

- nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
 - płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm,
 - płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm,
 - folia izolacyjna grubość min. 0,15 mm,
 - legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm,
 - legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm,
 - podkładki dystansowe lub kliny poziomujące,
 - folia izolacyjna min. 0,15 mm,
- Łączna wysokość podłogi ok. 94 mm

W załączeniu poglądowy rysunek podłogi i przekrój warstw podłogi sportowej

Odpowiedź:

Podłogę należy wykonać zgodnie z opracowaniem dokumentacyjnym (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) i wytycznymi zawartymi w siwz oraz normą PN EN 14904:2009.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

1. W siwz III. 2. Opis przedmiotu zamówienia lit. a) wprowadza się zapis:
„Podłoga ma być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2009”
2. W Zał. Nr 8 do siwz Wzór umowy w §2 ust. 1. lit. a) wprowadza się zapis: „Podłoga ma być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2009”
3. W siwz IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest:

„Nie otwierać przed 11 sierpnia 2016 roku godz. 10.10” oraz adres Wykonawcy.

zmienia się na:

„Nie otwierać przed 12 sierpnia 2016 roku godz. 10.10” oraz adres Wykonawcy.

4. W siwz X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **11 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 (czwartek)** (czasu lokalnego).

zmienia się na:

Termin składania ofert upływa w dniu **12 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 (piątek)** (czasu lokalnego).

5. W siwz XIII. Miejsce i termin otwarcia ust.1. jest:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, **w dniu 11 sierpnia 2016 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego).**

powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, **w dniu 12 sierpnia 2016 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego).**

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

Wójt Gminy
/-/ mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego