

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów/urządzeń to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały/urządzenia. Zastosowanie materiałów/urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach.

Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

lp	Producent / Nazwa/ System	Materiały/urządzenia opisane w dokumentacji projektowej	Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów / urządzeń
			
4	„PLASSIM” „GEORGE FISHER”	kształtki	Kształtki polipropylenowe innych producentów posiadających aprobatę techniczną, przekroje zgodne z dokumentacją.
5	„Demeter” „Fila”	wodomierz skrzydełkowy mokro - bieżny	Każde inne urządzenie posiadające atest i homologację wymaganą dla wodomierzy skrzydełkowych mokro – bieżnych.
6	Honeywell	zawór antyskażeniowy	Każde inne urządzenie posiadające atest wymagany dla zaworów antyskażeniowych.
7	Rain Bird 5004	zraszacz	Promień: 7 do 16 m Promień po redukcji: ok. 5,5 m (tolerancja 20%) Ciśnienie: 1,5 do 4,5 bar Przepływ: 0,15 do 2,0 m ³ /h Kąt strugi: w przedziale 8-40° Dolny gwint wewnętrzny ¾"