

Informacja dotycząca inwestycji polegającej na Modernizacji i rozbudowie
infrastruktury sportowej z Brzeźniu

- 1) Informacja dotycząca wymagań dla ławek trenerskich
Ławki dla trenerów i zawodników w postaci zestawów po 5 siedzisk typu WO-03 każdy.
Po dwie ławki dla każdej z drużyn, w sumie 4 ławki - 20 siedziskami. Dopuszcza się montaż pojedynczych ławek z 10 siedziskami dla każdej z drużyn.
- 2) Informacja dotycząca wymagań dla zestawu hydroforowego
Należy przyjąć zestaw hydroforowy pozwalający na uzyskanie ciśnienia rzędu 6 Bar,
wymagana wydajność 100 litrów na minutę, obecne ciśnienie w sieci ok. 3 bar.

mgr inż. arch. **Andrzej Antczak**
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr upr. 1/R-194/ŁOI A/04

