

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz/ Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.5.2017

Dotyczy:

„Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o innym wyglądzie niż przedstawiona na przykładowej karcie katalogowej, ale o parametrach technicznych zgodnych z dokumentacją techniczną?

Odpowiedź:

TAK

2. Prosimy o potwierdzenie, że szafka sterownicza ma być wykonana w technologii nierdzewnej. W projekcie budowlanym podano zapis, że „Projektuje się stalową szafkę sterowniczą wykonaną w technologii nierdzewnej”. Natomiast w tabeli równoważności (którą jest wyciągiem materiałów/urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej) podano, że szafka sterownicza – wykonana ze stali nierdzewnej”.

Odpowiedź:

Szafkę sterowniczą należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną t.j. wykonać w technologii nierdzewnej (ocynk + malowanie w kolorze słupów).

3. Czy Zamawiający dopuszcza szafkę sterowniczą o wymiarach mniejszych dostępnych na rynku? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafki wykonanej z wysokoudarowego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafki sterowniczej o mniejszych wymiarach, pod warunkiem, iż będzie miała wygląd zbliżony do przedstawionego w dokumentacji technicznej, oraz zapewni odpowiednie miejsce do zastosowanych w niej urządzeń.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania szafki wykonanej z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych o innym wyglądzie niż na przykładowej karcie katalogowej?

Odpowiedź:

TAK

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów o przekroju kołowym w kształcie stożka?

TAK

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

1. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3 Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 10 do siwz. Tabela równoważności poz. 2 szafka sterownicza.

W zał. jest:

2	Szafka sterownicza	1 sztuka na słup – wykonana ze stali nierdzewnej o minimalnych wymiarach 1100mm x 620mm x 350mm malowana na kolor RAL 7022 mat. lub półpołysk (sposób malowania proszkowy lub równoważny). Montaż szafki u podstawy słupa. Szafka wyposażona w drzwiczki zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencją osób trzecich. Szafkę należy od środka wyłożyć izolacją termiczną (np. styropian, styrodur, wełna mineralna).
---	--------------------	--

zmienia się na:

2	Szafka sterownicza	1 sztuka na słup – wykonana w technologii nierdzewnej o minimalnych wymiarach 1100mm x 620mm x 350mm malowana na kolor RAL 7022 mat. lub półpołysk (sposób malowania proszkowy lub równoważny). Montaż szafki u podstawy słupa. Szafka wyposażona w drzwiczki zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencją osób trzecich. Szafkę należy od środka wyłożyć izolacją termiczną (np. styropian, styrodur, wełna mineralna). Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafki sterowniczej o mniejszych wymiarach, pod warunkiem, iż będzie miała wygląd zbliżony do przedstawionego w dokumentacji technicznej, oraz zapewni odpowiednie miejsce do zastosowanych w niej urządzeń.
---	--------------------	---

2. W siwz IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest:
i „**Nie otwierać przed 4 sierpnia 2017 roku godz. 10.10**” oraz adres Wykonawcy.

zmienia się na:

i „**Nie otwierać przed 7 sierpnia 2017 roku godz. 10.10**” oraz adres Wykonawcy.

3. W siwz X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **4 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 (piątek)** (czasu lokalnego).

zmienia się na:

Termin składania ofert upływa w dniu **7 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 (poniedziałek)** (czasu lokalnego).

4. W siwz XIII. Miejsce i termin otwarcia ust.1. jest:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **4 sierpnia 2017 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego)**.

zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **7 sierpnia 2017 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego)**.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego