



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy: .....

wpłynęło  
dnia: 15-09-2017

nr rejestru  
3359

Zat. ....

opt. skarbową .....

**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**ul. Sieradzka 8**  
**98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.251.2017

Data:

12 września 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 278103/17/SOK z dnia 02.08.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.07.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu**  
**stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 oraz lp. 2, 4 zał. 4 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia w punkcie monitoringowym: na stacji uzdatniania wody SUW Kliczków Kolonia. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie monitoringowym: na stacji uzdatniania wody SUW Kliczków Kolonia odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Wójtyła  
Pracownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio
2. a/a



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy: .....

wpłynęło  
dnia:

15-09-2017

nr rejestru:

3560

Zat. ....

opl. skarbową .....

**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**ul. Sieradzka 8**  
**98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.250.2017

Data:

12 września 2017r.



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone  
w zał. 1-3 oraz lp. 2, 4 zał. 4 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew w punkcie monitoringowym: na stacji uzdatniania wody SUW w Barczewie. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie monitoringowym: na stacji uzdatniania wody SUW w Barczewie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
SIERADZ  
*[Signature]*

Do wiadomości:  
① Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio  
2. a/a