

Brzeźnio, dn. 17.07.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści siwz/ Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.3.2019

Dotyczy:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”

Na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie, które wpłynęło do treści siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Z załączonego do SIWZ projektu wynika, że zaprojektowany kocioł LOGANO G215 70kW formy Buderus nie odpowiada obecnie obowiązujący przepisom unijnym.

Wg. Dyrektywy ErP mającej na celu znaczne zmniejszenie skali emisji CO₂ w krajach Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie projektowania ekologicznego i jednocześnie podniesienie minimalnych wymagań dotyczących efektywności urządzeń. Równocześnie zostają podniesione wymogi odnośnie do emisji zanieczyszczeń. Dyrektywa obejmuje urządzenia o mocy do 400kW oraz zbiorniki o pojemności do 2000 lW związku z tym możliwość stosowania kotłów gazowych odnosi się wyłącznie do kotłów kondensacyjnych oraz dwufunkcyjnych (kotły standardowe z otwartą komorą spalania do mocy 30kW) Przepisy te weszły w życie z dniem 26 września 2015r.

Mając powyższe na uwadze bardzo proszę o wprowadzenie zmiany do projektu.

Odpowiedź:

Zgodnie z p. 6. opisu technicznego:

"Podane w powyższym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny produkt lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującym konieczne do osiągnięcia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych lepszych bądź też co najmniej równych jak parametry proponowanego systemu."

Projektant nie narzuca konkretnego rozwiązania a wykonawca ma prawo do zaproponowania innego kotła olejowego o mocy 70 kW, a kocioł ten winien spełniać następujące wymagania:

- minimalnie dwa powroty spalin
- opór przepływu spalin 0,50 mbar +/- 0,03
- pojemność wodna >230 l
- DIN 2633 PN 6
- EN 1092-1 PN 16
- Dyrektywy ErP

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

W związku z powyższym przedłuża się termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje się modyfikacji treści siwz w poniższym zakresie:

1. W siwz IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest:
i „**Nie otwierać przed 22 lipca 2019 roku godz. 11.10**” oraz adres Wykonawcy.
zmienia się na:
i „**Nie otwierać przed 23 lipca 2019 roku godz. 11.10**” oraz adres Wykonawcy.
2. W siwz X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **22 lipca 2019 roku o godz. 11.00 (poniedziałek)** (czasu lokalnego).
zmienia się na:

Termin składania ofert upływa w dniu **23 lipca 2019 roku o godz. 11.00 (wtorek)** (czasu lokalnego).
3. W siwz XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert ust.1. jest:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **22 lipca 2019 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego)**.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, **w dniu 23 lipca 2019 roku, godz. 11.10. (czasu lokalnego).**

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego