

**Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu z dnia 11 września 2019r.
skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm.
Brzeźnio (dotyczy miejscowości: Brzeźnio, Bronisławów, Rembów, Zapole, Próba,
Tumidaj, Dębołęka, Stefanów Ruszkowski, Stefanów Ruszkowski Kolonia)**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio stwierdzono: w punktach zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci: bakterie grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;
- Sieć – Zajazd Tumidaj, Tumidaj 20, 98-275 Brzeźnio – bakterie grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;
- Sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio – bakterie grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 27 września 2019 r.

Ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BRZEŹNIU
ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio
tel. 820 30 30
Regon 731000758

KIEROWNIK ZAKŁADU

Andrzej Kuśmierk