

Sieradz dn. grudzień, 2019r.

Gmina Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio

W dokumentacji projektowej "Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu" zaprojektowano wymianę istniejącego kotła olejowego VIESSMANN Paromat Simplex o mocy 105 kW na kocioł olejowy BUDERUS typ Logano G215 70 kW. Jednak w związku z wejściem w życie rozporządzenia ErP nr 622/2009/UE, dopuszczającego do stosowania w praktyce jedynie kotły kondensacyjne, koniecznym jest zamiana zaprojektowanego kotła olejowego na kocioł olejowy kondensacyjny o mocy min. 67 kW (70/50°C), np. firmy VIESSMANN Vitorondens 200-T 80 kW.

mgr inż. Jarosław Wojnowicz  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
Nr ew. LOD/0492/POOS/06  
98-290 Warta, ul. Wierna 4, tel. 502 415 475