



p. Plesak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Brzeźnio

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 17-04-2020 nr rejestru: 1531

Zał.

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.184.2020

Data:
09 kwietnia 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 123253/20/WAW z dnia 24.03.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.03.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAZNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Jolanta Jezierska
Kierownik Oddz. Hig. Komunalnej

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



p. Mesak
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

17-04-2020

nr rejestru:

1532

Zał.

opt. skarbowa

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.183.2020

Data:
09 kwietnia 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 123251/20/WAW z dnia 24.03.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.03.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Zapole 44. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Jolanta Jezierska
Kierownik Oddz. Hig. Komunalnej

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



p. Pmezak
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: **17-04-2020**

nr rejestru:
1533

Zał.

opł. skarbową

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.182.2020

Data:
09 kwietnia 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 123252/20/WAW z dnia 24.03.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.03.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kliczków Kolonia – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Jolanta Jezierska
Kierownik Oddz. Hig. Komunalnej

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a