

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści siwz/ Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.3.2020

Dotyczy:

„Przebudowa drogi gminnej nr 114161E w miejscowości Tumidaj”

Na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły do treści siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Przedmiar Robót w pozycji nr 4.2.1. Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru ma być kostka betonowa gr 8 cm.

Odpowiedź: W przedmiarze w pozycji 4.2.1 został wyraźnie określony kolor kostki:

*Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z pcp, prostokątna, **szara**.*

2. SST D-05.03.06 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego podaje zastosowanie mieszanki AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 na ścieżce rowerowej. Opis Techniczny, Kosztorys Ofertowy i Przekroje Normalne podają zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 dla nawierzchni jezdni. Dodatkowo przedmiotowe zadanie nie posiada konstrukcji ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie:
 - jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę ścieralną w konstrukcji jezdni: AC 8 S 50/70 KR 1-2 czy AC 11 S 50/70 KR 1-2
 - czy Przedmiotowe zadanie posiada ścieżkę rowerową z mieszanki mineralno-bitumicznej, jeśli tak to jak wygląda jej przekrój normalny.

Odpowiedź:

Przedmiotowe zadanie nie obejmuje budowy ścieżki rowerowej.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ma być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową z AC11S 50/70. W załączeniu poprawiona specyfikacja techniczną D-05.03.06.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

W związku z powyższym przedłuża się termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje się modyfikacji treści siwz w poniższym zakresie:

1. W siwz IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 *jest:*
i „**Nie otwierać przed 01 czerwca 2020 roku godz. 10.10**” oraz adres Wykonawcy.

zmienia się na:

i „**Nie otwierać przed 02 czerwca 2020 roku godz. 10.10**” oraz adres Wykonawcy.

2. W siwz X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 *jest:*

1. Termin składania ofert upływa w dniu **01 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 (poniedziałek)** (czasu lokalnego).

zmienia się na:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **02 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 (wtorek)** (czasu lokalnego).

3. W siwz XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert ust.1. *jest:*

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **01 czerwca 2020 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego)**.

zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **02 czerwca 2020 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego)**.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego