



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

06-10-2020

nr rejestru:

3761

Załącznik

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.345.2020

Data:
30 września 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 449898/20/WRO z dnia 23.09.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.09.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Bar Palce Lizać, Nowa Wieś 53A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Pleszak

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 06-10-2020 nr rejestru: 5462

Zał.

opt. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.344.2020

Data:
30 września 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 449896/20/WRO z dnia 23.09.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.09.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczew, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Barczew 16, Sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

- Do wiadomości:
- 1 Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
 2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEZNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 06-10-2020

nr rejestru:
8463

Zał.

opt. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźno

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.342.2020

Data:
30 września 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/139/20 z dnia 21.09.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.09.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźno

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzeźno jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu wrześniu 2020r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźno - woda wprowadzana do sieci; sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźno oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Zajazd Tumidaj, Tumidaj 20, 98-275 Brzeźno. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
①. Wójt Gminy Brzeźno
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźno
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

06-10-2020

nr rejestru:

3764

Zał.

opł. skarbowo

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.341.2020

Data:
30 września 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/141/20 z dnia 21.09.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.09.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu wrześniu 2020r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów – woda wprowadzana do sieci; sieć – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Ostrów 103, Ubojnia, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. P. Mieszko

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 06-10-2020 nr rejestru: 3765

Zał.

opt. skarbowe

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.340.2020

Data:
30 września 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/140/20 z dnia 21.09.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.09.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu wrześniu 2020r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kliczków Kolonia – woda wprowadzana do sieci; sieć – Kliczków Mały 46, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Kliczków Wielki 25A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
 2. a/a