



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. P. Mierzwa

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 14-10-2021

nr rejestru: 4651

Załącznik:

opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.331.2021

Data:
06 październik 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 516394/21/WAW z dnia 23.09.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 08.09.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2021r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Bar „Palce Lizać” Nowa Wieś 53A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Memały

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 14-10-2021 nr rejestru: 1652

Zat.

opł. skarbowa

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.330.2021

Data:
06 października 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 516393/21/WAW z dnia 23.09.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 08.09.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2021r. Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Krzaki 32, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mar inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Imię
URZĄD GMINY W BRZEŹNIO
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: **14-10-2021** nr rejestru: **4647**
Zał.
opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.329.2021

Data:
06 października 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 516395/21/WAW z dnia 23.09.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 08.09.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2021r. Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – sklep spożywczy Barczew 16, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. J. Jezierska

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 14-10-2021

nr rejestru: 4648

Zał.

opl. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.334.2021

Data:
06 października 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/204/21 z dnia 27.09.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.09.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu wrześniu 2021r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio - woda wprowadzana do sieci; sieć – Zajazd Tumidaj, Turnidaj 20, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Imierzak

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 14-10-2021 nr rejestru: 1649

Zał.

opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.333.2021

Data:
06 października 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/205/21 z dnia 27.09.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.09.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu wrześniu 2021r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów – woda wprowadzana do sieci; sieć – Ubojnia, Ostrów 103, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Pomezały

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 14-10-2021

nr rejestru: 4650

Zał.

opł. skarbowa

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.332.2021

Data:
06 października 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/206/21 z dnia 27.09.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.09.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu wrześniu 2021r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kliczków Kolonia – woda wprowadzana do sieci; sieć – Szkoła Podstawowa, Kliczków Wielki 45A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a