BUDYNEK SUW
INSTALACJA ALARMOWA I CCTV
SKALA 1:50



LEGENDA

- Z SA1 – sygnalizator akustyczny zewnętrzny
- SA – sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- Z_x – czujka dualna (PIR+MW) Cr1:4
- CA – centralka alarmowa np. JABLOTRON lub równoważna
- GSM – modem GSM + Antena
- D – odbiornik 1-kanałowy
- K_x – czujnik magnetyczny (kontaktron) K1 – K7
- A-28Ah – akumulator 28 Ah
- A-7Ah – akumulator 7 Ah
- WO – wskaźnik optyczny sygnalizacji rozłączenia
- LCD – manipulator LCD

UWAGA:
Czujniki magnetyczne zamontować dodatkowo w obudowie studni głębinowej oraz przy włazach zbiorników retencyjnych i odstojnika wód popłucznych.

- kamera zewnętrzna IP 4Mpx
- szafa teletechniczna, wisząca GPD typ. RACK 10U 19"

UWAGA:
W celu objęcia monitoringiem wizyjnym instalacji fotowoltaicznej, jedna z kamer zamontowac na słupie oświetleniowym lampy H3.

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio	
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: ELEKTRYKA i AKPiA		Data:	24.09.2021r.
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: Elektryka i AKPiA	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/06 SPEC. INSTALACYJNA	
Sprawdził: Elektryka i AKPiA	mgr inż. Eugeniusz Kóska	108/77/Pw SPEC. INSTAL.-INŻYNIER.	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEW		
Adres inwestycji:	dz. nr 642/7, 642/9, 642/5; obręb Barczew, gmina Brzeźnio, powiat sieradzki		
Tytuł rysunku:	BUDYNEK SUW INSTALACJA ALARMOWA I CCTV	Skala:	1:50
		Nr rys.	E3