


# Legenda:

| | |
|---|---|
| R-DC1 | Projektowana rozdzielnica R-DC, IP65 wyposażona w ochronnik przepięć |
| F1 | Projektowany falownik 20 kW, IP66 |
| R-AC2 | Projektowana rozdzielnica R-AC, IP65 wyposażona w ochronnik przepięć |
| ZK | Projektowane złącze kablowe wyposażone w ochronnik przepięć |
| A1 | Wyprowadzenie uziemienia w postaci kabla H07V-K (LgY) 1x16mm2 do prętu uziemiającego fi 16, 3m |
| A2 | Złącze kontrolno-pomiarowe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce | | Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio | |
| PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: ELEKTRYKA i AKPiA | | Data: | 24.09.2021r. |
| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektował: Elektryka i AKPiA | mgr inż. Tomasz Malecha | WKP/0287/PWOE/06 SPEC. INSTALACYJNA | |
| Sprawdził: Elektryka i AKPiA | mgr inż. Eugeniusz Kóska | 108/77/Pw SPEC. INSTAL.-INŻYNIER. | |
| Nazwa inwestycji: | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEW | | |
| Adres inwestycji: | dz. nr 642/7, 642/9, 642/5; obręb Barczew, gmina Brzeźnio, powiat sieradzki | | |
| Tytuł rysunku: | RZUT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | Skala: | 1:100 |
| | | Nr rys. | PV1 |