



OBUDOWA STUDNI



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość
1.	Podłoże z betonu	1860x1300	Beton C25/30	1
2.	Podstawa obudowy	1660x1100x10	Stal	1
3.	Pokrywa obudowy	1340x800x1300	-	1
4.	Wlot powietrza	-	-	1
5.	Koninek wentylacyjny	-	-	1
6.	Zawiasy wewnętrzne	-	-	1
7.	Zamek pokryw	-	-	1
8.	Uszczelka pokryw	-	-	1
9.	Głowica studni głębinowej	-	-	1
10.	Manometr	-	-	1
11.	Wodomierz prosty	DN100	-	1
12.	Odcinek rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
13.	Kolana hamburskie	DN100	stal nierdzewna	2
14.	Odcinek rurociągu z zaw. czerpalnym	DN100	stal nierdzewna	1
15.	Przepustnica zwrotna	DN100	-	1
16.	Przepustnica zaporowa	DN100	-	1
17.	Wspornik kotwiący	-	-	1
18.	Ostona otworu w podstawie obudowy	-	aluminium	1
19.	Skrzynka elektryczna hermetyczna	-	PVC-U	1
20.	Izolacja termiczna rurociągu	-	PU	1
21.	Wspornik pokryw	-	-	1
22.	Kotłierz	DN100	stal nierdzewna	10
23.	Kolano stopowe dwukotłierzowe	DN100	stal nierdzewna	1
24.	Block oporowy	-	Beton C25/30	1
25.	Odcinek rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
26.	Rurociąg tłoczny	DN100	stal nierdzewna	1
27.	Projektowane przyłącze studzienne	Ø110	PE-HD	1
28.	Rura do pomiaru poziomu wody	DN40	stal nierdzewna	1
29.	Rura do zabezpieczenia pompy	DN40	stal nierdzewna	1
30.	Podjeście rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
31.	Odcinek rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
32.	Kotłierz	DN100	stal nierdzewna	1
33.	Tuleja kotłierzowa	Ø110	PE-HD	1
34.	Pompa głębinowa	-	-	1

 <div>PROFIPROJEKT</div>		PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio	
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE				Data:	24.09.2021r.
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektował: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Piotr Baraniak		WKP/0127/PWOS/14 <small>SPEC. INSTALACYJNA</small>		
Sprawdził: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Remigiusz Zieliński		WKP/0268/P00S/06 <small>SPEC. INSTALACYJNA</small>		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEW				
Adres inwestycji:	dz. nr 642/7, 642/9, 642/5; obręb Barczew, gmina Brzeźnio, powiat sieradzki				
Tytuł rysunku:	OBUDOWA STUDNI			Skala:	1:25
				Nr rys.	T4