



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

P. Andrych

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 03-10-2022

nr rejestru:
7057

Zał.

opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.374.2022

Data:
29 września 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 409689/22/ALE z dnia 22.09.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.09.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowej Wsi, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2022r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Bar Palce Lizać, Nowa Wieś 53, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

www.gov.pl/web/psse-sieradz

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 03-10-2022

nr rejestru:
7058

Zał.

opi. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.373.2022

Data:
29 września 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 409688/22/ALE z dnia 22.09.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.09.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2022r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Krzaki 32, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu.
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Andrych

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 03-10-2022 nr rejestru: 7059

Zat.

opł. skarbowa

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.372.2022

Data:
29 września 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 409687/22/ALE z dnia 22.09.2022r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.09.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2022r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – sklep spożywczy Barczew 16, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a