

Brzeźnio, dn. 13.12.2023r.

Odpowiedź na wniosek, który wpłynął do Zamawiającego dnia 12.12.2023r.

dotyczy: Dostawa opału drzewnego – pelletu do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźniu w 2024 roku

Wniosek:

Wnoszę o zmianę w opisie przedmiotu zapytania ofertowego parametrów pelletu

Określenie przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2024 roku opału drzewnego - pelletu przeznaczonego do ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu w ilości 100 ton z rozładunkiem za pomocą złącza pneumatycznego. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami:
 - o wartość opałowa nie niższa niż 19 000 kJ/kg,
 - o wilgotność nie większa niż 10%,
 - o zawartość popiołu nie większa niż 0,5%,
 - o zawartość siarki nie większa niż 0,08%,
 - o gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm³,
 - o długość od 10 mm do 30 mm,
 - o średnica od 6 mm do 8 mm.

Na następujące parametry pelletu:

Określenie przedmiotu zamówienia:

- 2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2024 roku opału drzewnego - pelletu przeznaczonego do ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu w ilości 100 ton z rozładunkiem za pomocą złącza pneumatycznego. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami:
 - o wartość opałowa nie niższa niż 16500 kJ/kg,
 - o wilgotność nie większa niż 10%,
 - o zawartość popiołu nie większa niż 0,7%,
 - o zawartość siarki nie większa niż 0,08%,
 - o gęstość nasypowa 600-750 kg/m³
 - o długość 3,15- 40 mm; do 1% dopuszcza1na długość 45 mm
 - o średnica od 6 mm do 8 mm.

Pozostałe parametry zgodne z normą DIN plus EN plus

Uzasadnienie zmiany:

Zamawiający wymaga, aby wartość opałowa była nie niższe niż 19 MJ/kg.

Zgodnie z certyfikatami DIN Plus i EN Plus, które obowiązują w Polsce oraz potwierdzają jakość produktu zgodnie z Normą Europejską

- certyfikat DIN-plus nr 7A189 zgodny normą europejską EN 14961-2

- certyfikat EN-plus A1 nr PL004 zgodnie z normą europejską EN 14961-2

wartość opałowa pelletu $\geq 16,5$ MJ/kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.

Pozostawia się zapisy zapytania ofertowego w wersji pierwotnej.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźniu

/-/ Marzena Majewska