

Brzeźnio, dn. 27.04.2026r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

**Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego
Przesunięcie terminu składania ofert**

dotyczy: „**Wymiana konstrukcji więźby dachowej wraz z wykonaniem nowego pokrycia połaci dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostrów**”

W dniu 27.04.2026r. do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

W projekcie wyszczególnione jest drewno klasy C 27 i wilgotności poniżej 15%. Takich parametrów nie mamy możliwości uzyskania na drewnie litym (żaden tartak nie przygotowuje nam materiału o tych parametrach) należałoby zastosować drewno klejone w klasach GL jednak nie zmieści się ono w założeniach kosztowych inwestycji.

Obowiązującym drewnem konstrukcyjnym litym jest klasa C24 i możemy ją uzyskać o wilgotności 18- 22%. Pytanie czy można ją zastosować w konstrukcji dachu szkoły Ostrów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna konstrukcyjnego litego o klasie C24 i wilgotności 18-22%.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przesuwą termin składania ofert do dnia 29.04.2026r. godz. 10.00 (środa).

**Dyrektor SP Ostrów
/-/ Małgorzata Pertkiewicz
Kierownik Zamawiającego**