

Brzeźnio, dn. 17.07.2009r.

Nz. R-341/6/09

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Modernizacja – przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźniu”
jako część I zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio”.

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Brzeźniu udziela wyjaśnień do treści SIWZ.

1) Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki techniczne zbiorników wyrównawczych 150m³?

Odpowiedź:

Dane techniczne zbiorników wyrównawczych zawarte są w dokumentacji technicznej technologia i instalacje sanitarne (str. 27 pkt 5.18) oraz w projekcie budowlanym (str. 50 – 53 pkt 4,5). Parametry techniczne zbiorników muszą być zgodne z danymi zawartymi w w/w dokumentacji.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych – zgodnie z pkt III ppkt 2 SIWZ oraz zapisami dokumentacji projektowej tj. posiadające co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe, jakościowe, oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów.

Ponieważ projekt zakłada iż przedmiotowe zbiorniki nie są budowlą lecz urządzeniami, szczegółowe rysunki techniczne zbiorników winny być dostarczone przez ich producenta wraz z dokumentacją powykonawczą po zamontowaniu.

2) W zaprojektowanym pod zbiornik wyrównawczy fundamentach nie uwzględniono miejsca na wyprowadzenie rur ze zbiornika. Brak przekroju fundamentów.

Odpowiedź:

Dokumentację techniczną fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze stanowią opisy i rysunki zawarte w projekcie budowlanym str. 49 – 53.

Sprawa otworów technologicznych na wyprowadzenie rur ze zbiornika zostanie wyjaśniona na etapie wykonawstwa w ramach nadzoru autorskiego projektanta, po uwzględnieniu rodzaju zbiorników.

3) *Brak w kosztorysie pozycji na zbiornik wyrównawczy 150m³ – 2 szt.*

Odpowiedź:

Na stronie internetowej Gminy Brzeźnio w dniu 17.07.2009 r. został umieszczony dodatkowo kosztorys nakładczy (ślepy) oraz przedmiar robót obejmujący w/w pozycję.

4) *Czy Gmina posiada pozwolenie wodno – prawne oraz decyzje na pobór wód podziemnych w ilości 80m³/h ponieważ o takiej wydajności zaprojektowano montaż pompy głębinowej.*

Odpowiedź:

Gmina na chwilę obecną nie posiada pozwolenia wodno - prawnego oraz na pobór wód podziemnych w ilości 80 m³ /h ponieważ zakłada się, iż po modernizacji SUW pobór wód będzie kształtował się na max. poziomie 49 m³/h.- zgodnie z obecnie obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym.

W perspektywie czasu, w związku z planami wyłączenia SUW Ostrów, Barczew lub Krzaki zasadnym, a zarazem koniecznym będzie uzyskanie decyzji na pobór wód na poziomie 80 m³ /h, przy zatwierdzonych zasobach wodnych w wysokości 97 m³ /h.

5) *Przedstawione w takiej formie rozwiązania technologii nakazują zastosowanie technologii i urządzeń produkcji INSTALCOMPACT. Zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równorzędnych co w tym przypadku jest nie możliwe z uwagi na brak dokumentacji technicznej oraz rysunków technicznych. Jest tylko schemat technologii na podstawie, którego nie można dokonać montażu urządzeń wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem.*

Odpowiedź:

Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonawstwo modernizacji stacji uzdatniania wody zamiarem Zamawiającego jest osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia poprzez zastosowanie urządzeń technologicznych o określonych parametrach technicznych, jakościowych i standardzie wykonania oraz gwarantujących niezawodność i nowoczesność.

Zgodnie z zapisanymi w pkt III ppkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisami dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych:

„Jeżeli gdziekolwiek w niniejszym SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekty budowlane, opisy techniczne, kosztorysy nakładcze i przedmiar robót) pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, to należy to interpretować, że określenie to ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów”.

Zgodnie z zapisami art 30 ust 5 ustawy PZP, obowiązek wykazania równoważności spoczywa na oferencie.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w projekcie jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu kompletu dokumentów dotyczących zamiennych urządzeń i jednoznacznie stwierdzających ich równoważność.

Nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej kompletnej technologii uzdatniania wody.

Dla przyjętych w dokumentacji technicznej urządzeń zostały precyzyjnie podane parametry techniczne, funkcjonalność oraz sposób wykonania. (Opis techniczny str. 3-39; Rys. 2 – Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody str. 45, Rys. 3 – rzut budynku stacji uzdatniania wody, Przekrój A-A, B-B: str. 46).

Dane te zdaniem autora dokumentacji i Zamawiającego dla osób znających materię są wystarczające do doboru urządzeń równoważnych.

Powyższe informacje należy uwzględnić sporządzając ofertę.

Wójt Gminy
/-/mgr Dorota Kubiak
Kierownika Zamawiającego