

Brzeźnio, dn. 04.12.2009r.

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu
ul. Wspólna 45
98-275 Brzeźnio

Do wszystkich Wykonawców

Nz. GOK 341/1/09

Dotyczy:

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego GOK 341/1/09 pn.: „**Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich**”

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 27 listopada 2009 roku do powyższego postępowania Zamawiający udziela wyjaśnień.

Treść zapytania:

- 1) Proszę o wyjaśnienie w jakim stopniu mają być antywłamaniowe drzwi aluminiowe wejściowe D1 – cały wyrób, czy tylko zamki, lub czy tylko szyby.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że całe drzwi mają być antywłamaniowe, włącznie z zamkami i szybami.

/-/ p.o. Dyrektor GOK
Grażyna Dziedzic
Kierownik Zamawiającego