

Do wszystkich Wykonawców

Nz. R-341/1/11

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni.”

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 25 lutego 2011 roku udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

1) Czy na w/w remontach Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki lub niesortu z kruszywa łamanego do 31 mm zamiast destruktu do utwardzenia poboczy remontowanych dróg ?

Odpowiedź:

Odpowiadając na zapytanie do SIWZ dotyczące zadania pn. „Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni” informujemy, że utwardzenie poboczy należy wykonać przy użyciu destruktu.

2) Ad.pkt.IV.2 Opis przedmiotu zamówienia, SST D-05.03.08, Opis techniczny, kosztorys oraz umowa.

Ze względu na niejednolite zapisy oraz mylne oznaczenia emulsji modyfikowanej (K1-70 nie oznacza emulsji kationowej asfaltowej modyfikowanej, ale emulsję kationową zwykłą, tj. niemodyfikowaną), prosimy o potwierdzenie, że zabieg powierzchniowego utwalenia ma być wykonany przy użyciu emulsji modyfikowanej o zawartości lepiszcza asfaltowego 70% (oznaczenie K1-70MP wg. starych oznaczeń ale zgodnych z załączoną SST).

Odpowiedź:

Odpowiadając na zapytanie do SIWZ dotyczące zadania pn. „Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni” informujemy, że zabieg powierzchniowego utwalenia ma być wykonany przy użyciu emulsji modyfikowanej o oznaczeniu K1-70MP.

Wójt Gminy
/-/mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego