



LEGENDA:

- Przetłacznik jednobiegowy  
Przetłacznik jednobiegowy IP44  
Przetłacznik świecznikowy  
Przetłacznik świecznikowy IP44  
Przetłacznik schodowy  
Przetłacznik schodowy IP44  
Przetłacznik krzyżowy IP44  
Przetłacznik schodowy IP44  
Gniazdo 1 fazowe podwójne ze stykiem ochronnym  
Gniazdo 1 fazowe podwójne ze stykiem ochronnym IP44  
Zestaw gniazd 3-f,1-f z wtycznikiem IP44  
[KOMP] GNIAZDO KOMPUTEROWE 2xRJ45 kat.6

- B1 — Oprawa typu COS1 236 EVG, 2x36W, nastropowa/zwieszana, IP65  
B2 — Oprawa typu COS1 258 EVG, 2x58W, nastropowa/zwieszana, IP65  
B3 — Oprawa typu COS1 136 EVG, 1x36W, nastropowa/zwieszana, IP65  
D1 — Oprawa typu SR236.P-A EVG, 2x36W, nastropowa, IP20  
C1 — Oprawa typu BASE EVG, 2x18W, plafoniera nastropowa, IP44  
M1 — Oprawa awaryjna typu MONITOR1 8W, 1h, jednostronna, IP65  
AW — Moduł awaryjny 1h  
B — Unifon  
X — PROJ. WENTYLATOR (wg. br. inst.) ZAS. Z OBW. OŚW.  
W — Wentylator dachowy 600m<sup>3</sup>/h, 80Pa, 900obr/min, 0.25kW  
1000W — PROJ. GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE (wg. br. inst.)  
TE1 1,5kW — PROJ. TERMA ELEKTRYCZNA (wg. br. inst.)  
KS1 — KASETA STERUJĄCA WENTYLACJA

Instalacja alarmowa

- PCP<sub>1</sub> — Czujka podczerwieni wewnętrzna typ: EC-301DP  
PCP<sub>2</sub> — Czujka podczerwieni zewnętrzna typ: LX402  
SZ — Sygnalizator zewnętrzny typ: MOS20  
K — Klawiatura RK5500  
— YTDY 3x2x0,5mm<sup>2</sup>/RVKL18 pt  
CA — Centrala DSC PC1616 moduł rozszerzeń linii PC5108 +moduł zasilacza + obudowa +akumulator 17Ah

PRO-IN-MAT®			
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q <sub>śrd</sub> =275m <sup>3</sup> /d NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO			
TYTUŁ: Plan instalacji elektrycznej — rzut budynku technicznego			SKALA: <b>1:100</b>
PROJEKTANT: inż. Tomasz WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07 Specjalność instalacyjna	DATA: 2011.06	PODPIS:	NR RYS.: <b>3.10</b>
OPRACOWAŁ:	DATA:	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Stanisław PYZIK WBPP-NB-8346/86/80 Specjalność instalacyjna	DATA: 2011.06	PODPIS:	NR STR.: <b>1/1</b>

- Korytko kablowe perforowane 200x42 z pokrywą uchwytami i mocowaniami (kwasoodporne)  
Korytko kablowe perforowane 100x42 z pokrywą uchwytami i mocowaniami (kwasoodporne)