



Brzeźnio, dn. 20.01.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz

Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.1.2015

Dotyczy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Bronisławów – Etap II,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego w dniach 15 i 19 stycznia 2015 roku.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się zmian, które znajdują się poniżej.

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000, DN 1200, DN 1500 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Ogłoszone postępowanie jest kolejnym etapem realizacji zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Brzeźnio i Bronisławów”. Zastosowane w poprzednim etapie materiały bazują na studzienkach betonowych dlatego też należy zastosować studzienki betonowe i utrzymanie ciągu budowy z podobnych materiałów.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowego monitoringu dla nowych pompowni czy też rozszerzenie już istniejącego? Jeżeli jest już monitoring to prosimy o szczegółowe dane na temat zastosowanego monitoringu i urządzeń w I etapie.

Zgodnie z SIWZ pkt. 2. opis przedmiotu zamówienia:

- część I pkt. 3 – „wykonanie monitoringu przepompowni ze stacją operatorską na terenie oczyszczalni ścieków. Zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniami zastosowanymi w przepompowni wykonanej w etapie I”
- część II pkt. 5 – Zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniami zastosowanymi w przepompowni wykonanej w etapie I”.

Natomiast w projekcie etap II podetap 1 i 2 – jest opis:

„System monitoringu:

Stanowisko monitoringu zlokalizowane będzie na terenie oczyszczalni ścieków,

1. stanowisko komputerowe z monitorem, oprogramowanie licencjonowane – system operacyjny Windows, Microsoft Office wraz ze skanerem antywirusowym
2. dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz z licencją i oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla każdej pompowni (licencja umożliwiająca rozbudowę systemu do 25 pompowni).
3. dostawa routera telemetrycznego GSM/GPRS do stacji dyspozytorskiej”.

Odpowiedź:

Na obecną chwilę nie ma wykonanego monitoringu. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowego monitoringu dla pompowni. Wykładnią dla wykonania monitoringu jest zapis zawarty w projekcie.

3. W V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ust. 1. pkt 2) lit. b) Uwaga dodaje się zdanie:
„W przypadku, kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka części przedmiotu zamówienia wystarczającym jest jeśli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla wszystkich tych części przedmiotu zamówienia w ramach jednego zadania lub też kilku zadań (w zależności od liczby części na które składa ofertę).
4. W załączniku nr 6 do siwz - oświadczenie o osobach które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dodaje się:



- osoba proponowana na stanowisko kierownika robót drogowych posiadająca uprawnienia budowlane nr w specjalnościw zakresie, przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewid., zgodnie z zaświadczeniem ważnym do dnia,

wzór załącznika nr 6 w załączeniu

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

W zał. nr 12 do siwz „Zobowiązanie podmiotu” pod słowem „uwaga!” usuwa się zdanie:

„Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. V 1.1) b,c,d SIWZ polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz usuwa się zdanie:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów składa załącznik z informacją, że Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów.

W zdaniu kolejnym w/w uwagi jest:

„... o których mowa w pkt VI ust. 1 lit d) SIWZ dotyczące tych podmiotów”
powinno być:

„... o których mowa w pkt VI ust. 1 lit d) i e) SIWZ dotyczące tych podmiotów”

6. W załączniku nr 7 do siwz oświadczenie o podwykonawcach pod tabelą zamiast

- powinna być „*”

1. W IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest:

„Nie otwierać przed 27 stycznia 2015 roku godz. 10.10 (wtorek)”

powinno być:

„Nie otwierać przed 28 stycznia 2015 roku godz. 10.10 (środa)”



2. W X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **27 stycznia 2015 roku o godz. 10.00** (czasu lokalnego).

powinno być:

Termin składania ofert upływa w dniu **28 stycznia 2015 roku o godz. 10.00** (czasu lokalnego).

3. W XIII. Miejsce i termin otwarcia ust.1. jest:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **27 stycznia 2015 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego).**

powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu **28 stycznia 2015 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego).**

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

Wójt Gminy
/-/ mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego